



Checkliste - til kontrol af brandsikkerheden

Kontroller brandsikkerheden regelmæssigt. Hvis du er i tvivl, så kontakt Beredskabscenter Aalborg.

Trapper (flugtveje)

- Er der affald, aviser, inventar og lignende brændbart materiale på trappen?

Fjern alt brændbart. Trappen er flugtvej i tilfælde af brand.

- Er der cykler, barnevogne og større genstande på reposerne?

Fjern dem! Flugtvejen må aldrig være spærret.

Kældre og lofter

- Er branddøre til kældre og lofter lukkede?

Branddøre skal være selvlukkende, forsynet med f.eks. en dørpumpe.

- Er branddøre til kældre og lofter ulåste?

Branddøre bør forsynes med låse og holdes aflåst.

- Er branddøre blokeret i åben stilling?

Blokeringer (kiler, snore m.v.) fjernes, så dørene bliver selvlukkende. Sæt et skilt på døren: "Branddør - holdes lukket".

Affaldsbeholdere og containere

- Er indkastningslåger til alle affaldsskakter lukkede?

Indkastningslåger skal holdes lukkede, aflåste og være lufttætte.

- Er affaldsrummet aflåst?

Døren til rummet bør være selvlukkende, forsynet med en dørpumpe, og være låst.

- Står affaldsbeholderen op ad bygninger/vinduer?

Beholdere på mere end 120 liter bør placeres mindst 5 m fra vinduer og 2,5-5 m fra ubrudt ydervæg.

- Står affaldsbeholderen under halvtag, overdækning af træ, plast eller lignende?

Halvtag, overdækninger og skure bør udføres af ubrændbare materialer ellers bør affaldsbeholdere/containere stå i det fri.

- Er der belysning ved affaldsbeholderen?

Det er en god idé med præventiv belysning på containerpladsen, så lyset tænder ved bevægelse i området.

- Er der affald omkring containeren?

Ryd det op og opsæt evt. en ekstra container.

- Står affaldsbeholderen/containeren i tilkørselsvejen for brandvæsenet?

Flyt den! Der må ikke stå affaldsbeholdere eller andet på brandvejen.

- Er der beplantning ved affaldspladsen?

Beplantningen bør fjernes.

Andre forhold
