

DRIFTSJOURNAL FOR FORSAMLINGSLOKALE

Forsamlingslokalets navn:

Adresse:

Tlf. nr.:

Driftsjournalen skal føres:

- Hver gang lokalet benyttes Én gang hver 14. dag
 Én gang om ugen Én gang hver måned

Brand og Evakueringsinstruks er krævet: JA NEJ

For nærværende lokale er nedenstående afkrydsede kontrolpunkter gældende. Disse brandsikringsforanstaltninger skal overholdes før og under benyttelsen af lokalet i henhold til ovenstående intervaller:

- 1 Indvendige flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde til terræn i det fri.
- 2 Udvendige flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde frem til gade, vej og frie åbne arealer.
- 3 Flugtvejsdøre, -porte, -låger og lignende kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- 4 Flugtvejsdøre og nødbelysning og/eller skilte er synlige.
- 5 Branddøres og andre selvlukkende døres lukkefunktion er i orden, dørene lukker tætsluttende i fals og går i fastholdt indgreb.
- 6 Opslag med angivelse af det maximale tilladte personantal er anbragt på et for publikum synligt og let læseligt sted.
- 7 Inventaropstillingen er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan med mindre lokalet anvendes uden inventaropstilling.
- 8 Alle nødbelysningslamper (*UD-lamper*) inkl. udgangs- og henvisningslamper/skilte er tændt og i orden og er fortsat tændt ved svigt af den normale strømforsyning.
- 9 Alle lamper der hører til panikbelysningen tænder ved svigt i strømforsyningen til den normale belysning i flugtveje (inde som ude).
- 10 Brandslukningsmateriellet fremtræder synligt og let tilgængeligt. Håndsprøjtet batterier, vandfyldte slangevinder og øvrigt håndildslukningsmateriel er funktionsdygtigt.
- 11 Personalet er inden for det seneste år instrueret i brand- og evakueringsinstruksen, hvor en sådan er krævet.
- 12 Personalet er instrueret om det maximale personantal, der må gives adgang til lokalet, om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet.

Den driftsansvarlige kan overdrage udførelsen af brandsikringskontrollen til en anden person. Den driftsansvarlige eller den der på vegne af den driftsansvarlige udfører kontrollen skal kvittere med sine initialer på *Kvitteringsskema til kontrol af Brandsikringsforanstaltningerne*. Se eksemplet på side 2. Skemaet kan frit fotokopieres eller hentes på www.aalborgkommune.dk.

Som ansvarlig for nærværende lokale og som driftsansvarlig for overholdelse af brandsikringskontrollen, kvitteres med navn og dato:

Navn: _____ Dato: _____

Denne driftsjournal er udarbejdet i overensstemmelse med stk. 7.4 i forskrift om ændring af *Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler*, som er gældende for forsamlingslokaler til mere end 150 personer, jf. § 3 stk. 1 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23. september 1999 om ændring af *Bekendtgørelse af brandværnsforanstaltninger* i bl.a. forsamlingslokaler.



Beredskabscenter Aalborg
Thomas Boss Gade 6
9000 Aalborg

